



**ANEXO 1**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

- 1) As lajes serão do tipo alveolar protendida com fck maior ou igual a 40 Mpa;
- 2) fck mínimo para vigas e pilares maior ou igual a 40 MPA;
- 3) Deverá ser apresentado na proposta de orçamento o consumo de aço por volume de concreto referente ao projeto (kg/m3).

Braço do Norte (SC), 24 de Setembro de 2021.

Associação Beneficente Santa Teresinha  
Pedro Michels Neto  
Presidente

Comissão de Obras  
Carlos Becker Fornazza  
Presidente

Comissão Permanente de Cotação de Obras  
Jairo Boeing Fernandes  
Presidente

